

ДО
ХРИСТИНА ГЕНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОС – ВАРНА
УЛ. „ЯН ПАЛАХ“ №4
ГР. ВАРНА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Изх. № ЦУ - ECO-9269 / 14.11.2019

И С К А Н Е
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)**

От Електроенергиен системен оператор ЕАД, ЕИК: 175201304

Пълен пощенски адрес: 1618 гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201

Телефон, факс и електронна поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител

Цачев

Лице за контакти: **Гюрова,**

УВАЖАЕМА ГОСПОДО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение **Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“.**

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия. Съществуващата въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Дропла“ е въведена в експлоатация през 1974 г. от п/ст „Генерал Тошево“ 110/20kV до п/ст „Шабла“ 110/20kV с общо 311 бр. стоманорешетъчни стълбове заваръчна конструкция, с една тройка проводници тип АС-185 и едно мълниезащитно въже С-50.

Ще се реконструира на две тройки проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип OPGW, които ще се монтират на нови стълбове, болтова поцинкована конструкция, с разположение на fazите тип „бъчва“, а съществуващите стълбове, проводници и м.з. въже ще се демонтират.

Реконструкцията се налага основно поради лошо експлоатационно състояние в следствие на амортизация на съоръжението, съобразена е с развитието на електропотреблението и ще повиши безопасността и надеждността на електрозахранването в региона.

МОСВ - Регионална Инспекция

гр. Варна ул. „Ян Палах“ 4,

тел.: 052 / 678 845; 678 846

Вх.№ 26-00 - 4319(A5)

25.11.2019

Проектът е изпълнен без да се измества трасето и съществуващия сервитут.

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Наредбата – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител;
2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата.
3. Документ за платена такса.

Възложител:.....

Цачев

Лодоров

Зам. Изпълнителен Директор
пълномощник на изп. директор
съгласно пълномощност № 9276 / 19.11.2018
на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара